

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)258-40-01 доб. 300, ф. (342)212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

адрес: 614046 г. Пермь ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342)258-40-01 доб. 301; e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 479 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 251» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника 1 ОНПР по городу Перми подполковника внутренней службы Устюгова Евгения Юрьевича № 479 от «22» июня 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с «25» июля 2018г. по «27» июля 2018г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды, 1 ОНПР по городу Перми старшим лейтенантом внутренней службы Первушиным Константином Владимировичем территории, здания и помещений детского сада по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектора пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 251» г. Перми Овчинниковой Еленой Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------------------	--	---	---	--

1	На лестничном марше (помещение № 36 первого этажа согласно паспорта ЦТИ) допущено размещение выступающего из плоскости стены оборудования (ящик с приборами учета, радиатор отопления) на высоте менее 2,2 м.	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.06.2019	
2	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (выход из пищеблока).	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.06.2019	
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная на объекте не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII ППР в РФ.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	03.06.2019	
4	Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в группе (помещение № 7 второго этажа согласно паспорта ЦТИ) менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические	03.06.2019	
5	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещения групп на втором этаже (помещения № 7, 8, 10 согласно паспорта ЦТИ), предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды, 1 ОНПР по городу Перми старший лейтенант внутренней службы Первушин К.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Овчинникова
(подпись)

«ОМ» *Овчинникова* 2018 г.



Первушин
(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 251» г. Перми
Овчинникова Елена Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)